令和8年度水道水質検査地点

配水系統		採水場所		水質基準項目		
		所在地		年1回検査項目	年4回検査項目	毎月検査項目
又吉系統	配水施設	津島市又吉町3丁目	又吉配水場	○	○*1	○
	給水栓	津島市老松町地内(津島市立図書館)	給水栓	－	－	○
		津島市中一色町地内(東公園)	給水栓	－	－	○
		津島市鹿伏兎町地内(神島田祖父母の家)	給水栓	○	○	○
神守系統	配水施設	津島市百島町字丸田	神守配水場	○	○*1	○
	給水栓	津島市青塚町地内	給水栓	－	－	○
		津島市神守町地内	給水栓	－	－	○
		津島市金柳町地内	給水栓	○	○	○

＊1　消毒副生成物11項目、鉄及びその化合物、マンガン及びその化合物について検査

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　又吉配水場(配水施設)

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08											
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014											
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.01											
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001											
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016											
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.01											
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002											
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<0.5											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市老松町地内　津島市立図書館(給水栓)

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<0.5											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市中一色町地内　東公園(給水栓)

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<0.5											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

又吉配水系統　津島市鹿伏兎町地内　神島田祖父母の家（給水栓）

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005											
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.08											
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.017											
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007											
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001											
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.02											
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.011											
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003											
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.01											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.002											
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.7											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.3											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	<0.5											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　神守配水場(配水施設)

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.07											
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.013											
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006											
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001											
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015											
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006											
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002											
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007											
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1											
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5											
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1.3											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市青塚町地内（給水栓）

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.6											
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.9											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1.3											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市神守町地内（給水栓）

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下												
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下												
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下												
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下												
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下												
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下												
27	臭素酸	0.01 mg/L以下												
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下												
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下												
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下												
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下												
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下												
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下												
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下												
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.5											
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1.4											
52	濁度	2度以下	<0.1											

令和8年度水道水質検査結果

神守配水系統　津島市金柳町地内（給水栓）

項目		基準値	2026/4/15											
1	一般細菌	100 CFU/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	(-)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下												
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下												
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下												
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下												
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002											
8	六価クロム及びその化合物	0.02 mg/L以下												
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下												
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下												
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下												
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下												
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下												
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下												
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下												
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下												
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下												
20	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/L以下	<0.000005											
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下												
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.06											
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	<0.002											
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016											
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	<0.003											
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	<0.001											
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.019											
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007											
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003											
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下												
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下												
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01											
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下												
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下												
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.007											
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下												
41	蒸発残留物	500 mg/L以下												
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下												
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下												
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下												
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下												
46	フェノール類	0.005 mg/L以下												
47	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.6											
48	pH値	5.8以上8.6以下	8.0											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5度以下	1.3											
52	濁度	2度以下	<0.1											