

## 質問回答書

事業名：財務会計システム更新業務

No.	資料名	頁	行	質問	回答	
1	津島市財務会計システム更新業務 公募型プロポーザル仕様書	1	23	「サーバを預ける」とありますが、ホスティングでの提案も可能という認識でよろしいでしょうか。	ホスティングでも可とします。	
2		3	14	「予算書、決算書、納付書については本市が指定する様式」とありますが、様式をご提示願います。	質問票を送付された全事業者様へ別途送付いたします。	
3		3	29	人事情報データのフォーマットをご提示願います。		
4		3	31	支出データのフォーマットをご提示願います。		
5		3	33	歳入データのフォーマットをご提示願います。		
6		3	34	執行データのフォーマットをご提示願います。		
7		3	19	「現行システムと連携している他システムについては、現行連携インタフェースを変更することなく対応すること。」とありますが、今回ご指定いただいている連携を行うデータの連携項目の開示は可能でしょうか。		
8		4	25	移行対象データで、「予算執行データ（直近2年分）」とありますが、伝票データではなく科目ごとの決算額の移行で許容できませんか。	予算科目ごとの執行データを予定しております。	
9		4	25	移行対象データの予算執行の予算執行データ（直近2年分）というものはどのようなデータが対象となりますでしょうか。		
10		7	21	3(1)クライアント数に市民病院の記載がありますが、病院様でも本提案の財務会計システムを使用するというごことでしょうか。	市民病院においてもLGWAN端末が3台あるため、導入を予定しております。	
11		7	11	新システム向けに導入する機器の設定により、既設業者が設置した機器の設定変更作業が発生することも考えられます。その費用について見込むことは難しいため、市と既設業者が別途契約するものと考えて良いでしょうか。	お見込のとおりです。	
12		津島市財務会計システム更新業務 公募型プロポーザル仕様書	12	14	(2)サーバ室に関する要件 床強度、天井高は、データセンターの非開示情報となりますので、要件可否を判断できません。許容していただけないでしょうか。	他地方自治体において、同業務の導入実績がある等、担保できる根拠があれば可とします。
13		【別紙】データセンター設備要件	12	29	(3)ラック設備に関する要件 内寸、ラック仕様、コンセント・形状は、データセンターの非開示情報となりますので、要件可否を判断できません。許容していただけないでしょうか。	
14		津島市財務会計システム更新業務公募型プロポーザル実施要領	5	30	独自提案書につきまして全枚数の制限はございますでしょうか。	ございません。1件につきA4サイズ片面5枚以内であれば何件提案していただいても可とします。ただし、業務効率化や職員の負担軽減が期待できるか等の有用性で判断しますので、提案数が多ければ高得点であるというわけではないことを申し添えます。